



Nummer	22E0392-C	Vervangt	--
Uitgegeven	16-05-2022	Eerste uitgave	16-05-2022
Geldig tot	16-05-2025	Rapportnummer	22E0392/01/EA/JB

Verklaring

Berekende luchtdoorlatendheid bij 10 Pascal

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een eenmalige berekening door Kiwa BDA van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

profine Nederland B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. Het product is berekend conform paragraaf 4.1.1.1 van de VKG Kwaliteitseisen en Adviezen. De resultaten kunnen gebruikt worden bij het bepalen van de invloed van het kozijn op de luchttoetreding bij verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie.

PRODUCTNAAM

K-Vision 76/120

**Tweevleugelig draai-/draaivalraam met stolpnaald
(afm. 2764 mm x 1876 mm)**

BEREKENDE RESULTATEN

	Luchtdoorlaat bij 10 Pa (M ³ /h)	Luchtdoorlaat bij 10 Pa (dm ³ /s)
Winddruk (Pos)	0,02	0,01
Windzuiging (Neg)	0,45	0,12
Gemiddeld	0,24	0,07

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:

Kiwa BDA

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

Postbus 389

NL – 4200 AJ Gorinchem

Tel +31(0)183 669690

groep@bda.nl

www.kiwabda.nl

Copyright© 2022 Kiwa BDA

profine Nederland B.V.

Regterweistraat 13

4148 CE Waardenburg

Tel +31 (0)418 651717

Info-nl@profine-group.com

www.k-visionkozijnen.nl

