



Nummer	22-B-0109/01	Vervangt	-
Uitgegeven	29-07-2022	Eerste uitgave	29-07-2022
Geldig tot	29-07-2025	Rapportnummer	22-B-0109

Verklaring

Waterdichtheid en binnenoppervlaktetemperatuur (f-factor)

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een eenmalige beoordeling uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. van één product, zoals op deze verklaring vermeld: Outside Wall Storage Tracer, van

B.V. Twentsche Kabelfabriek

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De waterdichtheid en invloed op de binnenoppervlaktetemperatuur van de Outside Wall Storage Tracer is beoordeeld conform het Bouwbesluit, artikel 3.21 en 3.22 en de door het Bouwbesluit aangestuurde norm NEN 2778 'vochtwering in gebouwen'.

PRODUCTNAAM

Outside Wall Storage Tracer

RESULTATEN

Binnenoppervlaktetemperatuur (f-factor)

De berekende invloed van de Outside Wall Storage Tracer op de binnenoppervlaktetemperatuur is verwaarloosbaar. De berekening is uitgevoerd conform NEN 2778.

Waterdichtheid

Het testelement met de Outside Wall Storage Tracer is waterdicht tot en met een toetsingsdruk van 600 Pa en gedurende 96 uur zonder drukverschil conform NEN 2778.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:

Kiwa BDA

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

Postbus 389

4200 AJ Gorinchem

Tel +31 (0)183 669690

groep@bda.nl

www.kiwabda.nl

Copyright© 2022 Kiwa BDA

B.V. Twentsche Kabelfabriek

Spinnerstraat 15

7481 KJ Haaksbergen

Tel +31 (0)53 5732255

info@tkf.nl

www.tkf.nl



TKF CONNECTIVITY SOLUTIONS